

機器リスト（空気調和機）

| 機器記号 | 型式 | 形状 | メーカー | 系統 | 台数 | 設置場所 |
|--------|-------------|-----|------|-------------|----|---------|
| AHU-1 | AJ200-AO-BD | 横型 | 新晃工業 | B1F厨房 | 1 | B1空調機械室 |
| AHU-2 | AJ125-AO-BD | 横型 | 新晃工業 | 1F | 1 | B1空調機械室 |
| AHU-3 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 2F居室 | 1 | 2F廊下 |
| AHU-4 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 2F居室 | 1 | 2F廊下 |
| AHU-5 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 2F居室 | 1 | 2F廊下 |
| AHU-6 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 2F居室 | 1 | 2F廊下 |
| AHU-7 | CH-80-D | 天吊型 | 新晃工業 | 2F食堂・脱衣室 | 1 | 2F廊下 |
| AHU-8 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 3F居室 | 1 | 3F廊下 |
| AHU-9 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 3F居室 | 1 | 3F廊下 |
| AHU-10 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 3F居室 | 1 | 3F廊下 |
| AHU-11 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 3F居室 | 1 | 3F廊下 |
| AHU-12 | CH-60-D | 天吊型 | 新晃工業 | 3F食堂・脱衣室 | 1 | 3F廊下 |
| AHU-13 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 4F居室 | 1 | 4F廊下 |
| AHU-14 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 4F居室 | 1 | 4F廊下 |
| AHU-15 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 4F居室 | 1 | 4F廊下 |
| AHU-16 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 4F居室 | 1 | 4F廊下 |
| AHU-17 | CH-30-D | 天吊型 | 新晃工業 | 4F食堂・脱衣室・居室 | 1 | 4F廊下 |

機器リスト（ファンコイルユニット）

| 機器記号 | 型式 | 形状 | メーカー | 台数 | 設置場所 |
|--------|----------|--------------|------|----|-------------|
| FCU-2C | CSR-CX21 | 天井カセット形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 1Fホール |
| FCU-2C | CSR-CX21 | 天井カセット形 200形 | 昭和鉄工 | 3 | 1F職員休憩室 |
| FCU-2C | CSR-CX21 | 天井カセット形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F廊下 |
| FCU-2C | CSR-CX21 | 天井カセット形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(1人)-9 |
| FCU-2C | CSR-CX21 | 天井カセット形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(1人)-10 |
| FCU-2C | CSR-CX21 | 天井カセット形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F介護材料室(2) |
| FCU-2C | CSR-CX21 | 天井カセット形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F廊下 |
| FCU-2C | CSR-CX21 | 天井カセット形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(1人)-7 |
| FCU-3C | CSR-CX31 | 天井カセット形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 1F休憩スペース |
| FCU-3C | CSR-CX31 | 天井カセット形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 1Fデイケア室 |
| FCU-3C | CSR-CX31 | 天井カセット形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F介護材料室(1) |
| FCU-3C | CSR-CX31 | 天井カセット形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(4人)-1 |
| FCU-3C | CSR-CX31 | 天井カセット形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(1人)-1 |
| FCU-3C | CSR-CX31 | 天井カセット形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(1人)-2 |
| FCU-3C | CSR-CX31 | 天井カセット形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F廊下 |
| FCU-3C | CSR-CX31 | 天井カセット形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(1人)-8 |
| FCU-3C | CSR-CX31 | 天井カセット形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F介護材料室(1) |
| FCU-4C | CSR-CX42 | 天井カセット形 400形 | 昭和鉄工 | 1 | 1F面談室 |
| FCU-4C | CSR-CX42 | 天井カセット形 400形 | 昭和鉄工 | 4 | 1Fダイルーム(2) |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 1F健康管理室 |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 1Fスタッフコーナー |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 3 | 1F機能訓練室 |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 4 | 1F食堂 |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 3 | 1Fダイルーム(1) |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 2 | 2Fダイルーム(1) |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 4 | 2F食堂 |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 2 | 2F廊下 |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 2 | 3Fダイルーム(1) |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 3Fダイルーム(2) |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 2 | 3Fダイルーム(3) |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(4人)-1 |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 4 | 3F食堂 |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 2 | 3F廊下 |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(1人)-1 |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(1人)-2 |
| FCU-6C | CSR-CX62 | 天井カセット形 600形 | 昭和鉄工 | 2 | 4F廊下 |

機器リスト (ファンコイルユニット)

| 機器記号 | 型式 | 形状 | メーカー | 台数 | 設置場所 |
|--------|----------|---------------|------|----|-------------|
| FCU-8C | CSR-CX83 | 天井カセット形 800形 | 昭和鉄工 | 1 | 2Fダイルーム(2) |
| FCU-8C | CSR-CX83 | 天井カセット形 800形 | 昭和鉄工 | 2 | 2Fダイルーム(3) |
| FCU-8C | CSR-CX83 | 天井カセット形 800形 | 昭和鉄工 | 4 | 4F食堂 |
| FCU-8C | CSR-CX83 | 天井カセット形 800形 | 昭和鉄工 | 2 | 4Fダイルーム(1) |
| FCU-8C | CSR-CX83 | 天井カセット形 800形 | 昭和鉄工 | 3 | 4Fダイルーム(2) |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(1人)-5 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(1人)-6 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(1人)-7 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(1人)-8 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(1人)-9 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(1人)-10 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(1人)-5 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(1人)-6 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(1人)-7 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(1人)-8 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(1人)-3 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(1人)-4 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(1人)-5 |
| FCU-2D | CSR-21N2 | 天井埋込ダクト形 200形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(1人)-6 |
| FCU-3D | CSR-31N2 | 天井埋込ダクト形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(1人)-2 |
| FCU-3D | CSR-31N2 | 天井埋込ダクト形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(1人)-3 |
| FCU-3D | CSR-31N2 | 天井埋込ダクト形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(1人)-4 |
| FCU-3D | CSR-31N2 | 天井埋込ダクト形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(1人)-3 |
| FCU-3D | CSR-31N2 | 天井埋込ダクト形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(1人)-4 |
| FCU-3D | CSR-31N2 | 天井埋込ダクト形 300形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(2人) |
| FCU-4D | CSR-42N2 | 天井埋込ダクト形 400形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(1人)-1 |
| FCU-4D | CSR-42N2 | 天井埋込ダクト形 400形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(2人) |
| FCU-4D | CSR-42N2 | 天井埋込ダクト形 400形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(4人)-4 |
| FCU-4D | CSR-42N2 | 天井埋込ダクト形 400形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(4人)-6 |
| FCU-4D | CSR-42N2 | 天井埋込ダクト形 400形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(4人)-7 |

機器リスト (ファンコイルユニット)

| 機器記号 | 型式 | 形状 | メーカー | 台数 | 設置場所 |
|--------|------------|---------------|------|----|-------------|
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 2 | 1Fエントランスホール |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(4人)-1 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(4人)-2 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(4人)-4 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(4人)-5 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(4人)-6 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(4人)-7 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(4人)-8 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(4人)-2 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(4人)-5 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(4人)-8 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(4人)-4 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(4人)-5 |
| FCU-6D | CSR-D-62N2 | 天井埋込ダクト形 600形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(4人)-6 |
| FCU-8D | CSR-D-84N2 | 天井埋込ダクト形 800形 | 昭和鉄工 | 1 | 2F居室(4人)-3 |
| FCU-8D | CSR-D-84N2 | 天井埋込ダクト形 800形 | 昭和鉄工 | 1 | 3F居室(4人)-3 |
| FCU-8D | CSR-D-84N2 | 天井埋込ダクト形 800形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(4人)-1 |
| FCU-8D | CSR-D-84N2 | 天井埋込ダクト形 800形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(4人)-2 |
| FCU-8D | CSR-D-84N2 | 天井埋込ダクト形 800形 | 昭和鉄工 | 1 | 4F居室(4人)-3 |

合計 117 台

機器リスト (空冷マルチパッケージ形空調機(屋外機))

| 記号 | 型式 | 圧縮機出力 | メーカー | 系統 | 台数 | 設置場所 |
|-------|----------------|----------|------|-------------|----|------|
| PAC-1 | PUHY-RP280DMG5 | 5.1kW×1台 | 三菱電機 | B1F更衣室(女)、他 | 1 | 屋上 |
| PAC-2 | PUHY-RP160DMG5 | 3.0kW×1台 | 三菱電機 | B1F洗濯室、他 | 1 | 屋上 |
| PAC-3 | PUHY-RP160DMG5 | 3.0kW×1台 | 三菱電機 | B1F中央監視室、他 | 1 | 屋上 |
| PAC-4 | PUHY-RP335DMG5 | 5.9kW×1台 | 三菱電機 | 1F事務室、他 | 1 | 屋上 |
| PAC-5 | PUHY-RP280DMG5 | 5.1kW×1台 | 三菱電機 | 1F霊安室、他 | 1 | 屋上 |
| PAC-6 | PUHY-RP280DMG5 | 5.1kW×1台 | 三菱電機 | 2F歯科医務室、他 | 1 | 屋上 |
| PAC-7 | PUHY-RP280DMG5 | 5.1kW×1台 | 三菱電機 | 3F医務室、他 | 1 | 屋上 |

機器リスト (空冷マルチパッケージ形空調機(屋内機))

| 記号 | 型式 | 形状 | メーカー | 系統 | 台数 |
|---------|--------------|------------|------|---------------|----|
| PAC-1-1 | PLFY-P36LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | B1F更衣室(女) | 2 |
| PAC-1-2 | PLFY-P45LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | B1F更衣室(男) | 1 |
| PAC-1-3 | PLFY-P36LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | B1F休憩室 | 2 |
| PAC-1-4 | PLFY-P45EMG5 | 天井カセット4方向形 | 三菱電機 | B1F職員食堂 | 2 |
| PAC-2-1 | PLFY-P45LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | B1F洗濯室 | 2 |
| PAC-2-2 | PLFY-P45LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | B1F補修コーナー | 1 |
| PAC-3-1 | PLFY-P28LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | B1F中央監視室 | 1 |
| PAC-3-2 | PLFY-P22LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | B1F宿直室 | 1 |
| PAC-3-3 | PLFY-P22LMG6 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | B1F警備員室 | 1 |
| PAC-3-4 | PLFY-P22LMG7 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | B1F厨房事務室 | 1 |
| PAC-3-5 | PLFY-P22LMG8 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | B1F休憩ロッカー室(男) | 1 |
| PAC-3-6 | PLFY-P36LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | B1F休憩ロッカー室(女) | 1 |
| PAC-4-1 | PLFY-P71EMG5 | 天井カセット4方向形 | 三菱電機 | 1F事務室 | 2 |
| PAC-4-2 | PLFY-P28LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 1F応接室 | 1 |
| PAC-4-3 | PLFY-P28LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 1F面接室 | 1 |
| PAC-4-4 | PLFY-P56LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 1F地域交流室(2) | 2 |
| PAC-5-1 | PLFY-P56LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 1F霊安室 | 1 |
| PAC-5-2 | PLFY-P45LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 1F地域交流室(1) | 4 |
| PAC-5-3 | PLFY-P28LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 1Fボランティア室 | 2 |
| PAC-6-1 | PLFY-P45LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 2F歯科医務室 | 1 |
| PAC-6-2 | PLFY-P28LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 2F技工室 | 1 |
| PAC-6-3 | PLFY-P28LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 2F歯科控室 | 1 |
| PAC-6-4 | PLFY-P45LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 2F理容室 | 1 |
| PAC-6-5 | PDFY-P28GMG5 | 天井ビルトイン形 | 三菱電機 | 2F家族宿泊室 | 1 |
| PAC-6-6 | PLFY-P45LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 2F介護ステーション | 1 |
| PAC-6-7 | PLFY-P22LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 2F休憩室 | 1 |
| PAC-7-1 | PLFY-P36LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 3F医務室 | 1 |
| PAC-7-2 | PLFY-P45LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 3F職員休憩室 | 1 |
| PAC-7-3 | PLFY-P56LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 3Fナースステーション | 1 |
| PAC-7-4 | PDFY-P28GMG5 | 天井ビルトイン形 | 三菱電機 | 3F静養室 | 1 |
| PAC-7-5 | PLFY-P45LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 3F介護ステーション | 1 |
| PAC-7-6 | PLFY-P22LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 3F休憩室 | 1 |
| PAC-7-7 | PLFY-P45LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 3F介護ステーション | 1 |
| PAC-7-8 | PLFY-P22LMG5 | 天井カセット2方向形 | 三菱電機 | 4F休憩室 | 1 |

合計 44 台

機器リスト (全熱交換器)

| 機器記号 | 型式 | 形状 | メーカー | 台数 | 設置場所 |
|--------|-------------|---------|------|----|---------------------|
| HEA-1 | LGH-N100RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 1 | B1F更衣室(女) |
| HEA-2 | LGH-N65RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 1 | B1F更衣室(男) |
| HEA-3 | LGH-N50RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 2 | 1F地域交流室(1) |
| HEA-4 | LGH-N50RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 2 | 1F地域交流室(2) |
| HEA-5 | LGH-N50RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 1 | 1F事務室 |
| HEA-6 | LGH-N35RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 1 | B1F中央監視室 |
| HEA-6 | LGH-N35RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 1 | 1Fボランティア室 |
| HEA-7 | LGH-N50CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 1 | 1Fスタッフコーナー |
| HEA-8 | LGH-N50RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 1 | 2F介護ステーション、休憩室 |
| HEA-8 | LGH-N50RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 1 | 3F介護ステーション、休憩室 |
| HEA-8 | LGH-N50RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 1 | 4F介護ステーション、休憩室 |
| HEA-9 | LGH-N35RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 1 | 2F歯科医務室 |
| HEA-10 | LGH-N35CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 1 | B1F休憩ロッカー室(女) |
| HEA-10 | LGH-N35CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 2 | 1F面接室、健康管理室 |
| HEA-10 | LGH-N35CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 2 | 3F職員休憩室、ナースステーション |
| HEA-11 | LGH-N50CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 2 | B1F休憩室 |
| HEA-11 | LGH-N50CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 1 | 1F応接室 |
| HEA-12 | LGH-N25CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 2 | B1F厨房事務室、休憩ロッカー室(男) |
| HEA-12 | LGH-N25CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 1 | 1F面接室 |
| HEA-12 | LGH-N25CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 1 | 2F理容室 |
| HEA-13 | LGH-N15RX2 | 天井埋込型 | 三菱電機 | 2 | 1F職員休憩室 |
| HEA-14 | LGH-N25CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 1 | 2F家族宿泊室 |
| HEA-14 | LGH-N25CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 1 | 3F医務室 |
| HEA-14 | LGH-N25CX | 天井カセット型 | 三菱電機 | 1 | 3F静養室 |

合計 31 台

機器リスト（給排気ファン）

| 機器記号 | 型式 | 形状 | メーカー | 台数 | 設置場所 |
|----------|----------------------------|--------|------|----|------------------|
| FS-B 1-1 | CLF5-No.3-BH-L-RS-NI-e | 片吸込両持形 | テラル | 1 | B1階機械室（機械室給気ファン） |
| FS-B 1-2 | CLF5-No.3-TV-R-RS-ND-e | 片吸込両持形 | テラル | 1 | B1階機械室（機械室排気ファン） |
| FS-B 1-3 | CLF6-No.2 1/2-BH-R-RS-NI-e | 片吸込両持形 | テラル | 1 | B1階電気室（電機室排気ファン） |
| FE-R-1 | CLF5-No.3 1/2-TH-L-RS-B-e | 片吸込両持形 | テラル | 1 | 屋上（厨房排気ファン） |
| FE-R-2 | CLF6-No.2-TH-L-RS-B-e | 片吸込両持形 | テラル | 1 | 屋上（汚物保管庫排気ファン） |

合計 5 台

保守点検仕様書

設備名称： エアハンドリングユニット AHU-1～AHU-2

| 点検項目 | 点検内容 | |
|------------|------------------------------|-------------|
| 1. 基礎・固定部 | ① 固定金具及び固定ボルトの緩み、変形、腐食を点検する。 | |
| | ② 防振装置変形、劣化等の有無を点検する。 | |
| 2. 外観の状況 | | |
| 本体 | ① 設置状況及び劣化・損傷状況の確認 | |
| | ② 腐食、変形、破損等の有無の点検 | |
| 保温材 | ① 破損の有無の点検 | |
| 3. 送風機 | ① 汚れ、さび、腐食等の有無の点検 | |
| | ② 回転バランスの良否の点検 | |
| | ③ Vベルトの緩み、摩耗、損傷等の有無の点検 | |
| | ④ Vプーリーの摩耗等の有無の点検 | |
| 4. 電動機 | ① 絶縁抵抗測定 | |
| | ② 回転方向の確認 | |
| | ③ 運転電流が、定格値以下であることを確認する。 | |
| 5. 熱交換器 | ① 冷温水コイルの汚損、腐食、損傷等の有無の点検 | |
| 6. 加湿器 | ① 加湿エレメントの状態点検 | |
| | ② 作動の良否の点検 | |
| | ③ 給水弁の開閉確認 | |
| 7. 排水系統 | ① ドレンパンの汚れ、さび、腐食等の有無の点検 | |
| | ② 本体のドレン排水確認を行い、詰まりのないことの確認 | |
| 8. エアフィルター | ① 汚れ、変形、損傷等の有無の点検 | |
| | ② プレフィルター清掃 | 洗浄ポンプを使用 |
| | ③ 中性能フィルターの詰まりの有無点検 | 差圧計の確認 |
| 9. 運転調整 | ① 運転状態の確認 | |
| | ③ 運転電流が定格以下であることの確認 | |
| | ④ 単体運転にて電圧及び電流値が異常でないことを確認 | インバータ搭載機に限る |
| | | |
| | | |

保守点検仕様書

設備名称： 空冷式マルチパッケージ形空調和機

| 点検項目 | 点検内容 | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. 基礎・固定部 | ① 固定金具及び固定ボルトの緩み、変形、腐食を点検する。 | | |
| | ② 防振装置変形、劣化等の有無を点検する。 | 防振架台設置の場合のみ | |
| 2. 外観の状況 | ① 腐食、変形、破損等の有無の点検 | | |
| | 3. 加湿器 | ① 弁の開閉の確認 | 暖房時：開、冷房時：閉 |
| | ② 漏れ及び汚れの有無の確認 | | |
| 4. 送風機 (室内機、室外機共通) | ③ 作動の良否の点検 | | |
| | ① 電動機の異常音、異常振動の有無点検 | | |
| | ② 羽根車の汚れの有無の点検 | | |
| 5. 熱交換器 | ③ 回転バランスの良否の点検 | | |
| | ① フィンコイルの汚れ、損傷等の有無の点検 | | |
| 6. エアフィルター | ① 詰まり損傷等の有無の点検 | | |
| | ② 変形、破損等の有無の点検 | | |
| | ③ ロングライフフィルター清掃 | 洗浄ポンプを使用 | |
| | ④ 中性能フィルターの詰まりの有無点検 | 目視判断とする | |
| 7. 冷媒系統 | ① 冷媒ガス及び冷凍機油の漏れの有無の点検 | 定期点検時は室外機機に限る | |
| | ② 配管の損傷等の有無の点検 | 定期点検時は室外機機に限る | |
| | ③ 冷媒圧力及び温度の良否の点検 | | |
| | ④ 圧縮機の異常音、異常振動の有無点検 | | |
| 8. 運転調整 | ① 室内機の吸込み及び吹出温度の確認 | | |
| | ② 供給電源電圧に異常のないことの確認 | | |
| | ③ 供給電源電圧に異常のないことの確認 | | |
| | ④ 運転時における電圧変動が規定値内にあることの確認 | | |
| | ⑤ 圧縮機電流が定格以下にあることの確認 | | |
| 9. フロン排出抑制法に伴う 定期点検 | 対象外 | 同一冷媒系統の圧縮機電動機 出力7.5kW以上のものに限る | |
| 10. フロン排出抑制法に伴う 簡易点検 | 別途 | 四半期に1回以上 | |
| | | | |

